


# ENERGIEEFFIZIENTE SCHULEN 5. WORKSHOP PLUSENERGIESCHULEN

Stuttgart 11./12.10.2016





Schul- und Sportzentrum : Schwimmbad Turnhalle Förderschule Schule



Schulzentrum Bestand BRI: Schulbereich 86.500 m<sup>3</sup>

BGF 22.786 m<sup>2</sup> BRI: Sportbereich 36.900 m<sup>3</sup>

davon beheizt: 18.572 m<sup>2</sup> BRI: Gesamt 123.400 m<sup>3</sup>

Sportzentrum Bestand

BGF 6.955 m<sup>2</sup>

davon beheizt: 4.855 m<sup>2</sup>

5 Mio. kWh/a Gas entspricht 500.000 l Heizöl

Schülerzahlen:

Mittelschule 390

Gymnasium 850

1.050.000 kWh/ Stromverbrauch entspricht

300-350 Einfamilienhäuser

#### SCHUL- UND SPORTZENTRUM LOHR a.M.











Corten-Stahl: Lochfraß



Verbrauchte Dachverglasung, z.T. blind – kein Sicherheitsglas




**Außenansicht** 



Bibliothek: Beleuchtung notwendig – trotz Dachverglasung



Aufsummierte Gesamtkosten - Bestand von 1978-2009




Baukosten 1978: 24.40Mio. €

Nachfolgekosten

30 Jahre: 35.95 Mio. €

#### Aufsummierte Gesamtkosten - Geplant 2016-2036



Baukosten : ca. 41.7 Mio. €


Nachfolgekosten

30 Jahre: ca. 8-13 Mio. €



#### Reparatur- und Instandsetzungskosten von ca. 6.5 Mio. € in der Zeit von 1978 - 2010


#### Aufschlüsselung der Kosten in %



#### SCHUL- UND SPORTZENTRUM LOHR a.M.








# Wärmebedarf Schule/a ca. 235.000 kWh!

Quelle: Ergebnisse Gebäude- und Anlagensimulation, Wolfgang Sorge – Ingenieurbüro für Bauphysik GmbH







Quelle: Ergebnisse Gebäude- und Anlagensimulation, Wolfgang Sorge – Ingenieurbüro für Bauphysik GmbH






Bisheriger Energieverbrauch für Schule und Sportzentrum inkl. Förderschule	5.000.000 kWh/a	
Zusätzlich wird in Zukunft eine Kleinschwimmhalle mitversorgt, mit ca.	185.000 kWh/a	
Durch Dämmung wird der Verbrauch inkl. Kleinschwimmhalle auf	alle 2.420.000 kWh/a reduziert	
Einfluss von Rückgewinnungssystemen Lüftungsanlage mit ca. 80% Rückgewinnung, keine Abwasserwärme-Rückgewinnung	auf ca. 1.100.000 kWh/a reduziert	
Lüftungsanlage mit nachgeschalteter WP, hocheffiziente Abwasserrückgewinnung	auf ca. 875.000 kWh/a reduziert	

Diese Wärmemenge wird zu ca.  $^{3}\!\!/_{2}$  aus Umweltwärme gedeckt und  $^{1}\!\!/_{2}$  WP-Strom aus überwiegend PV.





## **Funktion Eisspeicher Winterfall**







### **Funktion Eisspeicher Sommerfall**

#### Einspeisung- Wärmequellen in Eis-Speicher gestoppt



**KÜHLUNG VON** 

**SCHULRÄUMEN** 

**NACH BEDARF** 

**INFORMATIK-**


**UND** 



Direkterwärmung **Schwimmbad** 



Server Kühlung ca. 25°C



Kühlanlage Hausmeister ca. 25°C

Vortrocknung Zuluft / Schwimmbadentfeuchtung ca. 20°C













































































Belastung	1978-2010	2018	2048
	Bestandsgebäude ohne Sanierung 1978-2010	"PlusenergieSchule"	Längere Tilgungszeit
Strom u. Gas	630.000€	100.000€	200.000€
Zinskosten KfW u. dena	49.600€	260.000€	
Darlehensregel-Tilgung	360.000€	870.000€	
Reparaturkosten u. Wartung	300.000€	50.000€	150.000€
Summe/a	1.340.000€	1.280.000 €	350.000€
Nachfolgekosten 30 Jahre	37.5 Mio. €	10-13 Mio. €	13 Mio. €
Baukosten 100-700 abzgl. Förderung	24.5 Mio. €	41.7 Mio. €	41.7 Mio. €
abzgi. i orderang	EigenIstg. 13 Mio. €	EigenIstg. 26 Mio. €	EigenIstg. 26 Mio. €
Aufwand inkl. Nachfolgekosten	50.5 Mio. €	36 – 39 Mio. €	39 Mio. €











# VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

## WERNER HAASE ARCHITEKT

